

IR.KW-0004/19
IR.271.073.2018.SN

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

W ogłoszonym w BZP w dniu 2018-12-24 r. pod nr 664174-N-2018 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: *"Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: **"Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"** wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"* wpłynęła następująca uwaga dotycząca treści SIWZ:

"Jako firma projektowa jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na prace projektowe dla zadania jak w tytule.

Proszę o wyraźne zaznaczenia na załączonym w materiałach przetargowych rysunku - zał 9 - zakresu objętego zadaniem jak w tytule.

Na rysunku z zał. 9 w tabliczce rysunkowej jest inny niż temat zadania niż zadania z przetargu, co może spowodować niewłaściwe określenie zakresu działania tym samym niewłaściwą/błędny wycenę prac projektowych."

Zmawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

W treści SIWZ, Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 3 ppkt 3.1, Zamawiający opisał stan istniejący terenu, na którym przewiduje przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne i zgodnie z którym, planowana sala gimnastyczna ma być zlokalizowana na terenie szkolnym zawierającym się w obrębie działki nr ew. 1062, obręb Zagórze.

Ponieważ na przedmiotowej działce znajduje się wybudowane w 2016 r. przyszkolne boisko wielofunkcyjne, bieżnia do biegów płaskich, tor do skoku w dal, to zamieszczając przedmiotowy rysunek, będący wyciągiem z dokumentacji projektowej, na podstawie której powstało wspomniane boisko, Zamawiający chciał zobrazować zagospodarowanie terenu przyszłej inwestycji. Ponadto na niniejszym rysunku zaznaczone jest miejsce, gdzie należy zaprojektować łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a planowanym budynkiem sali gimnastycznej.

Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że załączony rysunek ma charakter pomocniczy i tak należy go traktować.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski