

Kłobuck 28.01.2019 r

IR.271.002.2019
IR.KW-0064/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
Ogłoszenie nr 506368-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający odpowiada na zapytania i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej podany sposób.

Zapytanie

1. Proszę o informację na temat istniejącej instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku – czy są to hydranty typu DN25 z węzłem półsztywnym, czy też jest to instalacja ze skrzynkami starego typu? Rozumiem, że instalacja hydrantowa nie była przedmiotem uwag podczas kontroli przeprowadzonej przez jednostkę PSP, jednakże informacja na temat tej instalacji ma istotny wpływ na wycenę inwestycji. Proszę o informację, czy na instalacji jest zabudowany zawór pierwszeństwa oraz zawór antyskażeniowy. Ile występuje skrzynek hydrantowych na poszczególnych kondygnacjach?
2. Proszę o informację, czy w obrębie szkoły zlokalizowana jest jakakolwiek sala przedszkolna (np. tzw. "zerwóka")?
3. Proszę o informacje o występowaniu hydrantów zewnętrznych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz (o ile to możliwe) o informację na temat przepustowości tych hydrantów.

Odpowiedź na zapytanie

Jest to termin przekazania kompletnej dokumentacji zamawiającemu.

1. Szkoła posiada instalację hydrantową typu DN25 z węzłem półsztywnym. Na instalacji nie ma wbudowanego zaworu pierwszeństwa ani zawodu antyskażeniowego. Na każdej kondygnacji umieszczona jest jedna skrzynka hydrantowa.
2. W obrębie szkoły nie ma sal przedszkolnych.
3. Hydrant zewnętrzny usytuowany jest na ul. Szkolnej, w odległości ok. 70m. Brak informacji na temat przepustowości hydrantu.

Ponadto zamawiający, w załączeniu, publikuje książkę obiektu budowlanego z wpisami.

Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 06.02.2019 r.

W związku z tym:

- w rozdziale X SIWZ w ust. 1.13, datę 05.02.2019 r. zastępuje się datą 06.02.2019 r;
- w rozdziale XI SIWZ w ust. 2 i ust. 3, datę 05.02.2019 r. zastępuje się datą 06.02.2019 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski