

Kłobuck 24.01.2019 r

IR.271.074.2018  
IR.KW-0049/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”.  
Ogłoszenie w BZP nr 664355-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający odpowiada na zapytania i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej podany sposób.

#### Zapytania

1. W dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak rys. nr E-7. Według części opisowej rozdział nr 7 taki rysunek powinien projekt zawierać.
2. W dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak rysunku instalacji odgromowej.
3. W dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak schematu przebudowy tablicy licznikowej i wewnętrznej linii zasilającej.
4. W odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2019r. zamawiający podtrzymuje, że wysokość grzejników ma wynosić 610 mm. Proszę o przedstawienie producentów takich grzejników. Jednocześnie pragnę zaznaczyć że opisane w części rysunkowej typy grzejników wynoszą 600 mm wysokości.

#### Odpowiedź na zapytania

1. Zamawiający w załączaniu publikuje rysunek;
2. Zamawiający w załączeniu publikuje rysunek;
3. Stojak przyłącza napowietrznego należy wymienić na hak wieszakowy, na którym należy zawiesić istniejące przyłącze AsXSn 4x16mm<sup>2</sup>. Od stojaka przyłącza poprowadzić do przeniesionej tablicy licznikowej projektowany wlv kablem YKY 4x10mm<sup>2</sup> długości 30mb w rurze ochronnej karbowanej śr. zewn. 35mm;
4. W projekcie dobrano grzejniki konkretnej firmy. W swoich oznaczeniach programowych producent oznacza grzejniki jako 610. Do obliczeń przyjęto jednak standardową wysokość 600 mm.

Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 04.02.2019 r.

W związku z tym:

- w rozdziale X SIWZ w ust. 1.13, datę 30.01.2019 r. zastępuje się datą 04.02.2019 r;
- w rozdziale XI SIWZ w ust. 2 i ust. 3, datę 30.01.2019 r. zastępuje się datą 04.02.2019 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*