



UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 PODSTAWOWA - izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X
 DODATKOWA - urządzenia w II-giej klasie ochronności, instalacja wykonana
 w klasie równoważnej II-giej klasie ochronności
 - samoczynne wyłączenie zasilania

PP ELTECHLEN

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

**GMINA KŁOBUCK
UL. 11 LISTOPADA 6
42-100 KŁOBUCK**

Temat: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. E. ORZESZKOWEJ
W KŁOBUCKU

Faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA ELEKTRYCZNA**

Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12	Data oprac.: 12.2017 r.
Opracował:	mgr inż. Adrian Derner		

Skala:				

SCHEMAT IDEOWY LINII NAPOWIETRZNEJ

4