

URZĄD MIEJSKI w KŁOBUCKU
Kancelaria Ogólna

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19
tel. (034) 319-82-50 fax (034) 319-83-50
IDS 151515916 NIP 574-18-32-001

Wpłynęło 2019 -05- 21
3400

Kłobuck 20.05.2019 r.

PZD-BZ.074.5.2019

L.dz.
Ilość załączników
Przekazano do załatwienia
Podpis

Pan
Witold Dominik
Radny Rady Miejskiej w Kłobucku



Odpowiadając na interpelację 3/2019 z dnia 1.04.2019 r. przekazaną przez Urząd Miejski w Kłobucku pismem Nr WD.071.001.2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie rowu na skrzyżowaniu łącznika ulic Kochanowskiego i Szkolnej w Kłobucku uprzejmie informuję:

1. Łącznik ul. Kochanowskiego i ul. Szkolnej stanowi drogę gminną, a rów przydrożny po zachodniej stronie łącznika jest elementem drogi – w/w łącznika. Rów ten został wykonany w ramach zadania realizowanego przez Gminę Kłobuck kilkanaście lat temu, obejmującego przebudowę ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem.
2. Odcinek rowu po północnej stronie ul. Szkolnej wykonany został również w ramach zadania jak w pkt.1 i wg projektu przebudowy ul. Szkolnej, zrealizowanego w 2018 r. ma charakter tzw. rowu chłonnego. Takie były również ustalenia podczas Rad Budowy, odbywających się co tydzień podczas realizacji projektu. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Gminy Kłobuck. Takie rozwiązanie odwodnienia korpusu drogi z konieczną modyfikacją, o której mowa w pkt. 3 jest prawidłowe i w zasadzie optymalne w istniejących warunkach terenowych, ponieważ nie możliwe jest odprowadzenie wód opadowych z odcinka rowu po stronie północnej przy ul. Szkolnej do rowu po stronie południowej. Rzędna wysokości dna rowu po stronie południowej ul. Szkolnej jest wyższa niż rzędna dna rowu chłonnego.
3. Opisany problem znany jest tutaj. Zarządowi jako zarządcy drogi powiatowej nr 2043 S – ul. Szkolna i zaplanowano modyfikację przedmiotowego odprowadzenia wody opadowej w następujący sposób:
Przepust pod łącznikiem ul. Kochanowskiego z ul. Szkolną zostanie zablokowany, co spowoduje, że wody opadowe z terenu po zachodniej stronie w/w przepustu nie będą nawadniać rowu chłonnego po północnej stronie ul. Szkolnej, natomiast odprowadzane będą istniejącym systemem odwodnienia w kierunku ul. Kochanowskiego. Tym samym istniejący w założeniach rów chłonny obsługiwać będzie niewielką zlewnię i nie będzie w nim zalegać woda.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Miejska w Kłobucku
3. Urząd Miejski w Kłobucku
4. a/a

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kucharczyk