

GMINA KŁOBUCK

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

IR.271.005.2020.SD
IR.KW-0084/20

Kłobuck, dnia 04.03.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ

W związku z pytaniem dotyczącym wyjaśnień treści SIWZ, które wpłynęło w prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym w BZP pod nr **517884-N-2020** z dnia 2020-03-02 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku**”. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

„Zamawiający w punkcie 1.2.7. Przedmiaru robót wymienia wymóg dostawy i montażu nawierzchni z mat przerostowych zielonych. Z legendy mapy (załącznik cz. Rysunkowa) wynika że nawierzchnia ma mieć atest na wysokość swobodnego upadku HIC=3 metry. Z projektu budowlanego – załącznik cz. opisowa – wynika że nawierzchnia ma mieć atest na wysokość swobodnego upadku HIC= 1.8. Zestaw zabawowy który ujęty przez Zamawiającego wymaga nawierzchni Hic=1.5.

Jaka jest właściwa wymagana wysokość swobodnego upadku dla nawierzchni wymaganej przez Zamawiającego i czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o wysokości 1.5 skoro ta spełnia wymogi urządzenia pod którym ma być zamontowana”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zastosowanie nawierzchni HIC=1.5m spełnia wymagania dla zaprojektowanego placu zabaw.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

INSPEKTOR

mgr Dariusz Suchański