

Sieradz, dnia 19 marca 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU  
Kancelaria Główna

Wpłynęło 2020-04-03  
2153  
Urząd Miejski w Kłobucku  
ul. 11 Listopada 6  
42 – 100 Kłobuck

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu  
załączonej informacji na okres 7 dni  
od dnia otrzymania

#### INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Łukasza Grzyskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Spółki HE2 Kłobuck 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę zbiornika chłonnno-odparowującego B poprzez wykonanie w jego skarpie ujęcia do rurociągu o średnicy  $\varnothing$  200 i rzędnej posadowienia dna rury ujęcia 254,50 m npm. Współrzędne geodezyjne: X-5638525,92; Y-6570346,45.
2. Wykonanie wylotu rurociągu o średnicy  $\varnothing$  200 i rzędnej posadowienia dna wylotu 254,30 m npm do rowu ziemnego. Współrzędne geodezyjne: X-563892,49; Y-6570324,17.
3. Wykonanie otwartego rowu ziemnego o długości ca. 19,16 m, głębokości 0,6 m, szerokości w dnie 0,30 m oraz nachyleniu skarp 1:2. Współrzędne geodezyjne początku rowu: X-5638492,49; Y-6570324,17. Współrzędne końca rowu (wylotu rowu ziemnego do rowu przydrożnego): X-5638478,92; Y-6570310,40.
4. Usługę wodną polegającą na awaryjnym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 1120, 1121, 690 obręb Libidza (gm. Kłobuck) w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{rok,\text{sr}} = 27590 \text{ m}^2/\text{rok}$$

o parametrach nieprzekraczających:

- Węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- Zawiesina ogólna do 100 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym. Wykonanie wlotu otwartego rowu stanowiącego element przelewu awaryjnego oraz awaryjne odprowadzanie wód dz. ewid. Nr 1120, 1121, 690 obręb Libidza, gm. Kłobuck” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR  
Grzegorz Szewczyk