

**GMINA KŁOBUCK**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK

IR.271.001.2016  
IR.KW-0041/16

Kłobuck 28.01.2016r

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dotyczące przebudowy szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku przy ul. Szkolnej

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania w niżej podany sposób.

Zapytanie

„W trakcie przeglądania dokumentacji projektowej zauważono, że zasuwę do hydrantu jest umiejscowiona w nawierzchni poliuretanowej na terenie bieżni. Pozostawienie tegoż hydrantu w tym miejscu grozi wypadkiem. Proszę o zajęcie stanowiska”.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej (rys. A.I.1), zasuwę hydrantu należy wyregulować wysokościowe i zakryć „dekle” z nakładką poliuretanową z możliwością dostępu (rozwiązanie analogiczne do zabezpieczenia tulei montażowych słupków do siatkówki). Roboty te zostały również ujęte w przedmiarze robót (poz. 4.11 etap II).

Ponadto zamawiający poprawia oczywistą omyłkę zaistniałą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mianowicie w dziale XII w ust. 2 i w ust.3 została zapisana data 03.02.2015r, gdzie powinno być oczywiście 03.02.2016r.

Z up. Burmistrza  
inż. Magdalena Kasprzak  
Sekretarz Gminy Kłobuck