

IR.KW-0062/16
IR.271.002.2016.SN

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamyk, Libidza, Kłobuck.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nr IR.271.002.2016.SN z dnia 29.01.2016 r. polegające na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamyk, Libidza, Kłobuck, jeden z uczestników poprosił o wyjaśnienie kwestii doboru opraw, zadając następujące pytanie: "Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zamówienia IR.KW-0040/16 z dnia 29.01.2016 r. Oprawy Iskra LED 36W które mają być zamontowane na słupach energetycznych, słupy mają wysokość około 8 -10 m wysokości, natomiast oprawy zaprojektowane, proponuje się zamontować na 4-5 m wysokości. Dołączam kartę produktu. Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie."

Zanim Zamawiający udzieli wyjaśnień w przedmiotowej kwestii, pragnie zauważyć, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione w dniu 03.02.2016 r. Ponieważ pytanie Wykonawcy wpłynęło do tut. Urzędu dzień wcześniej, to Zamawiający udzielił odpowiedzi na temat doboru opraw. W tym celu zwrócił się do projektanta z prośbą o ustosunkowanie się do ww. pytania. W dniu 06.02.2016 r. projektant w swoim piśmie stwierdził, że:

"- potwierdzam dobór opraw oświetleniowych o parametrach opisanych w punkcie 4.3 części opisowej dokumentacji,

- informuję, że dla słupa typu P-10/ŻN wysokość montażu oprawy wynosi ok. 7m. Wynika to z następujących parametrów:

- długości całkowitej słupa $h=10m$,
- głębokości posadowienia słupa $g\sim 2m$,
- montażu wysięgnika ok. 1m pod linią.

Dla przedmiotowych sytuacji oświetleniowych dobrane oprawy spełniają wymagane parametry."

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Makrzewski