

Odwodnienie ul. Długosza w Kłobucku.

Obliczenia hydrauliczne odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odcinki D1.1 - D1.2, D2.1 - D2.6 i D3.1 - D3.20

Nazwa odcinka	Mat.	Klasa	Przepływ [dm³/s]	Spadek. [‰]	Średnica [mm]	Wypełn. [%]	Prędkość [m/s]	Przepływ 100% [dm³/s]	Prędkość 100% [m/s]	Nr Katal.	Chrop. [mm]	Rodz. medium
D1.1 - D1.2	PVC-U	SDR 34	58,40	3,0	400,0	54,1	0,95	120,1	1,08	3064915062	0,250	Wody deszczowe
D2.1 - D.2.6	PVC-U	SDR 34	58,00	55,0	400,0	25,4	2,60	527,1	4,73	3064915062	0,250	Wody deszczowe
D3.1 - D.3.20	PVC-U	SDR 34	92,20	10,0	500,0	36,7	1,59	399,5	2,29	3064916062	0,250	Wody deszczowe