

Kłobuck, 2016.05.24.

IR.271.030.2016.WS
IR.KW-0354/16

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w związku z prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck”.

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, do Zamawiającego zwrócono się z następującym zapytaniem:

- w projekcie budowlanym na str. 4, w pkt 5.2. została umieszczona następująca informacja: „Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym (np. ROSA SAL-70, wysięgniki WR-18 – kąt 5⁰; fundamenty słupów B-60 + elementy złączne)”. Zgodnie z informacją uzyskaną przez oferenta w dziale produkcji firmy ROSA, wyszczególnione w projekcie budowlanym wysięgniki WR-18, nie są kompatybilne z zaprojektowanym słupem SAL-70.

Zamawiający po uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od projektanta informuje, że „słupy oświetleniowe należy zamówić i wykonać zgodnie z projektem. Zgodnie z informacją zawartą w projekcie, nazwy materiałów mają na celu wskazanie produktów spełniających specyfikację projektowanego materiału – pożądane parametry techniczne i wymagania jakościowe. Powołany w projekcie producent „Rosa” w ostatnim czasie modyfikował oznaczenia i kształty wysięgników, stąd wymieniony w projekcie wysięgnik WR-18 zastąpić należy wysięgnikiem WR-14 / 1 / 1,5 / 5. Bez względu na nazewnictwo (które podane zostało za przykładowe), słupy oświetleniowe należy zamówić i wykonać zgodnie z projektem, tj. słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane o kolorze naturalnym o kształcie zgodnym z rysunkiem nr 4”.

Z up. Burmistrza
inż. Magdalena Kasprzak
Sekretarz Gminy Kłobuck

INSPEKTOR
ds. Technicznych
Sebastian Wypych