

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poza ustawą *Prawo zamówień publicznych***

#### **ZAMAWIAJĄCY:**

GMINA KŁOBUCK,  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 Kłobuck  
tel./fax 34 310 01 50 / 34 317 26 61  
e-mail: [sekreteriat@gminaklobuck.pl](mailto:sekreteriat@gminaklobuck.pl)

#### **PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

- art. 4 ust. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy)  
„*Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro*”;
- § 6 i 7 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w zakresie wykonania dokumentacji projektowej a na jej podstawie robót budowlanych polegających na dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych wzdłuż ulic Jesionowej oraz Kasztanowej w Kłobucku, obręb Niwa Skrzyszów.

#### **Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:**

Inwestycja przebiegać będzie dwuetapowo.

#### **ETAP I**

Na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę polegającą na wykonaniu i złożeniu w siedzibie Zamawiającego uproszczonego projektu budowlanego, zawierającego:

- opis techniczny,
- oświadczenia właścicieli o prawie do dysponowania gruntem,
- naniesioną lokalizację stanowiska słupowego na mapie do celów opiniodawczych (mapę przekaże Zamawiający),
- rysunek schematyczny pokazujący sposób przyłączenia oprawy,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Rozwiązania projektowe muszą być zaopiniowane i zatwierdzone przez Dział Techniczny TAURON S.A.

Na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

- 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane*.

Szczególne zastosowanie dla zadania ma Art.3 ust.7 ustawy *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), który określa, że roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na budowę według przepisów Ustawy Art.29 ust.2 pkt.15.

- 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

*w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,*

- 3) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, według obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.
- 4) warunkami przyłączenia do sieci energetycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nr WP/011772/2016/O08R03 z dnia 09.03.2016 r (dla ul. Kasztanowej) oraz WP/006089/2016/O08R03 z dnia 22.02.2016 r. (dla ul. Jesionowej).

Etap I Wykonawca zakończy poprzez przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót związanych z dobudową opraw oświetlenia ulicznego a przede wszystkim złożenie do Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z wykonaną dokumentacją.

## **ETAP II**

Obejmować będzie roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej a polegające na montażu wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych. Zamontowane oprawy oświetleniowe winny być zabezpieczone wkładką bezpiecznikową o wartości 2A, zabudowaną w oprawie bezpiecznikowej. Oprawy muszą zostać trwale oznakowane w postaci czarnych napisów "UM" na białym tle określających właściciela oprawy. Oznakowanie winno zostać umieszczone na oprawach i wysięgnikach.

### **Zamawiający podaje charakterystyczne parametry określające obiekt:**

stan istniejący

- stanowisko słupowe nr 53 zlokalizowane na ul. Jesionowej w Kłobucku – jest to słup betonowy wirowany, na którym podwieszony jest przewód zasilający obwód oświetleniowy zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN NIWA SKRZESZÓW 1 [5-S123].
- stanowisko słupowe nr 4 zlokalizowane na ul. Kasztanowej w Kłobucku – słup betonowy typu ŻN, na którym podwieszony jest przewód zasilający obwód oświetleniowy zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN NIWA SKRZESZÓW 1 [5-S123].

Zamawiający wymaga by na istniejących słupach linii napowietrznej zaprojektowane były oprawy oświetleniowe typu ulicznego o następujących parametrach:

- źródło światła LED
- napięcie zasilania 230V AC
- moc całkowita oprawy max. 55W
- strumień świetlny od 3600 do 5800lm (+/- 3%)
- efektywność świetlna oprawy min. 100 lm/W
- temperatura barwowa 3900 – 4200 K
- współczynnik oddawania barw CRI min. 70
- klasa ochronności II
- zakres temp. pracy -40°C...+55°C
- mocowanie na wysięgnik  $\phi 60$ mm
- gwarancja min. 5 lat
- programowana w układzie zasilacza oprawy nocna redukcja poboru energii (godzina i strumień świetlny/prąd zasilania)

Za zakończenie Etapu II, strony uważać będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru. Po zgłoszeniu zakończenia robót, Zamawiający wyznaczy termin, w którym nastąpi ich odbiór ostateczny, podczas którego Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ich prawidłowe wykonanie, zgodnie z postanowieniami Umowy.

### **INFORMACJE DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY:**

- 1) Termin złożenia oferty do dnia **24.06.2016 r.** do godz. **11:30**. Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

**Nazwa i adres Wykonawcy**

GMINA KŁOBUCK

Oznaczenie sprawy **IR.7013.010.2016**

Oferta dla zadania pn.:  
„Oświetlenie ul. Jesionowej i Kasztanowej w Kłobucku”

**Nie otwierać przed dniem: 24.06.2016 godz. 12:00**

- 2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samych dniu o godzinie 12:00.
- 3) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.gminaklobuck.pl> w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie również umieszczone są powiązane z niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2. - wzór umowy, zał. nr 3 –warunki techniczne przyłączenia oraz mapy do celów opiniodawczych.
- 4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest **cena** zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2, natomiast Zamawiający przewiduje, że całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **80 dni** od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że realizacja uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej w takiej formie, która pozwoli Zamawiającemu na złożenie do Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, należy zakończyć w terminie **40 dni** od dnia podpisania umowy.
- 6) Warunki płatności: jedna faktura, płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego.

**WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:**

- 1) Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – *Prawo budowlane* lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w szczególności w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** uprawniające do projektowania obiektu budowlanego oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – *Prawo budowlane* lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w szczególności w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania;
- 2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
- 3) gwarancja: **60 miesięcy** na wykonane roboty i zastosowane materiały wg załączonej karty gwarancyjnej (bez względu na okres gwarancji udzielany przez dystrybutora urządzenia);
- 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:
  - a) do dostarczenia kopii stosownych uprawnień projektanta i kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do izby samorządu zawodowego,

- 5) Istotne dla stron postanowienia dotyczące niniejszego zamówienia określa wzór umowy, który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.
- 6) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie.

*Burmistrz Kłobucka  
Jerzy Zakrzewski*

Załącznik:

1. Formularz ofertowy