

WSZYSCY WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poza ustawą *Prawo zamówień publicznych*

ZAMAWIAJACY:

GMINA KŁOBUCK,
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
tel./fax 34 310 01 50 / 34 317 26 61
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- art. 4 ust. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy)
„*Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro*”;
- § 6 i 7 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie robót budowlanych polegających na:

- dowieszeniu trzech opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 68, 69, 70 zlokalizowanych wzdłuż **ulicy Błotnej w Kłobucku** (obręb Zakrzew). Ponadto od rozłącznika słupowego RSA zabudowanego na stanowisku 67 linii napowietrznej nN do stanowiska słupowego nr 70 zabudowany ma zostać przewód typu AsXS_n z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym;
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 17/2 zlokalizowanym przy **ulicy Wodnej w Kłobucku** (obręb Zakrzew). Ponadto od stanowiska słupowego nr 17 do stanowiska słupowego nr 17/2 zabudowany ma zostać przewód typu AsXS_n z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym;
- dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 5 i 7 zlokalizowanych wzdłuż **ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku** (obręb Zakrzew);
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 42 zlokalizowanym **przy ulicy Zagłoby w Gruszewni**.

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Inwestycja przebiegać będzie dwuetapowo.

ETAP I

Na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę polegającą na wykonaniu i złożeniu w siedzibie Zamawiającego uproszczonego projektu budowlanego osobnego dla każdego z wymienionych wyżej ulic, zawierającego:

- opis techniczny,
- oświadczenia właścicieli o prawie do dysponowania gruntem,
- naniesioną lokalizację stanowisk słupowych oraz sposób przyłączenia opraw na przekazanej od Zamawiającego mapie do celów opiniodawczych,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Rozwiązania projektowe muszą być zaopiniowane i zatwierdzone przez Dział Techniczny TAURON S.A.

Ponadto Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia wykonany był z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane*.

Szczególne zastosowanie dla zadania ma Art.3 ust.7 ustawy *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), który określa, że roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na budowę według przepisów Ustawy Art.29 ust.2 pkt.15.

2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego*,

3) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, według obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.

4) warunkami przyłączenia do sieci energetycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nr WP/011772/2016/O08R03 z dnia 09.03.2016 r (dla ul. Kasztanowej) oraz WP/006089/2016/O08R03 z dnia 22.02.2016 r. (dla ul. Jesionowej).

Etap I Wykonawca zakończy poprzez przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót związanych z dobudową opraw oświetlenia ulicznego a przede wszystkim złożenie do Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z wykonaną dokumentacją.

ETAP II

Objętość będzie roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, które polegać będą na montażu wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych oraz w dwóch przypadkach (ul. Błotna i Wodna w Kłobucku) na dowieszeniu przewodu zasilającego. Zamontowane oprawy oświetleniowe winny być zabezpieczone wkładką bezpiecznikową, zabudowaną w oprawie bezpiecznikowej. Oprawy oraz wysięgniki muszą zostać trwale oznakowane w postaci czarnych napisów "UM" na białym tle określających właściciela oprawy.

Zamawiający podaje charakterystyczne parametry określające obiekt:

stan istniejący

- stanowiska słupowe nr 68, 69,70 zlokalizowane wzdłuż ul. Błotnej w Kłobucku – są słupami betonowymi typu ŻN,
- stanowisko słupowe nr 17/2 zlokalizowane przy ul. Wodnej w Kłobucku – jest to wirowany słup betonowy,
- stanowiska słupowe nr 5 i 7 zlokalizowane przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku – są to wirowane słupy betonowe, na których podwieszony jest wydzielony przewód zasilający. Zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN ZAKRZEW NADLEŚNICTWO [5-S376],
- stanowisko słupowe nr 42 zlokalizowane przy ul. Zagłoby w Kłobucku – jest to słup betonowy typu ŻN, na którym podwieszony jest przewód zasilający poprowadzony od stacji transformatorowej SN/nN GRUSZEWNIA 1 [5-S035]

Zamawiający wymaga by na istniejących słupach linii napowietrznej zaprojektowane były oprawy oświetleniowe typu ulicznego o następujących parametrach:

- źródło światła LED
- napięcie zasilania 230V AC
- moc całkowita oprawy max. 55W
- strumień świetlny od 3600 do 5800lm (+/- 3%)
- efektywność świetlna oprawy min. 100 lm/W
- temperatura barwowa 3900 – 4200 K
- współczynnik oddawania barw CRI min. 70
- klasa ochronności II
- zakres temp. pracy -40°C...+55°C
- mocowanie na wysięgnik ϕ 60mm

- gwarancja min. 5 lat
- programowana w układzie zasilacza oprawy nocna redukcja poboru energii (godzina i strumień świetlny/prąd zasilania)

Za zakończenie Etapu II, strony uważać będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru. Po zgłoszeniu zakończenia robót, Zamawiający wyznaczy termin, w którym nastąpi ich odbiór ostateczny, podczas którego Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ich prawidłowe wykonanie, zgodnie z postanowieniami Umowy.

INFORMACJE DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) Termin złożenia oferty do dnia **05.07.2016 r.** do godz. **11:30**. Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

<p><u>Nazwa i adres Wykonawcy</u></p> <p style="text-align: center;">GMINA KŁOBUCK</p> <p style="text-align: center;"><i>Oznaczenie sprawy IR.271.043.2016.SN</i></p> <p style="text-align: center;">Oferta dla zadania pn.: „Oświetlenie ul. Wodnej, Błotnej i Zakrzewskiej w Kłobucku oraz ul. Zagłoby w Gruszewni”</p> <p style="text-align: center;"><u>Nie otwierać przed dniem: 05.07.2016 godz. 12:00</u></p>

- 2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samym dniu o godzinie 12:00.
- 3) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.gminaklobuck.pl> w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie również umieszczone są powiązane z niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2. - wzór umowy, zał. nr 3 – warunki techniczne przyłączenia oraz mapy do celów opiniodawczych.
- 4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest **cena** zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2, natomiast Zamawiający przewiduje, że całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **80 dni** od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że realizacja uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej w takiej formie, która pozwoli Zamawiającemu na złożenie do Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, należy zakończyć w terminie **40 dni** od dnia podpisania umowy.
- 6) Warunki płatności: jedna faktura, płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – *Prawo budowlane* lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w

szczegółności w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** uprawniająca do projektowania obiektu budowlanego
oraz

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – *Prawo budowlane* lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w szczególności w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** uprawniająca do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

- 2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 3) gwarancja: **60 miesięcy** na wykonane roboty i zastosowane materiały wg załączonej karty gwarancyjnej (bez względu na okres gwarancji udzielany przez dystrybutora urządzenia).
- 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych uprawnień projektanta i kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do izby samorządu zawodowego.
- 5) Istotne dla stron postanowienia dotyczące niniejszego zamówienia określa wzór umowy, który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.
- 6) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik:

1. Formularz ofertowy