

Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Częstochowa, dn. 2016-03-04

Nr warunków: WP/010549/2016/O08R03

TD/.....



**GMINA KŁOBUCK**  
**ul. 11 Listopada 6**  
**42-100 KŁOBUCK**

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

**Wnioskodawca:** **GMINA KŁOBUCK**  
**ul. 11 Listopada 6**  
**42-100 KŁOBUCK**

**Obiekt:** Oświetlenie uliczne

**Adres przyłączanego obiektu:** ul. Wodna  
42-100 Kłobuck  
numery działek: 204/2

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-02-10. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-02-10, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA jednej oprawy oświetlenia drogowego o mocy 55 W i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej: **2,1 kW** (wzrost z 2,0 kW) dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

### **IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe nr 17 linii niskiego napięcia, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN ZAKRZEW NADLEŚNICTWO [5-S376].
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłączników bezpiecznikowych słupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od rozłączników bezpiecznikowych słupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na stanowisku słupowym nr 17 zabuduje rozłącznik słupowy RSA,
  - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zainstaluje oprawę oświetlenia drogowego na stanowisku słupowym nr 17/2 od rozłącznika słupowego RSA zabudowanego na stanowisku słupowym nr 17 linii napowietrznej niskiego napięcia do stanowiska słupowego nr 17/2 zabuduje przewody typu AsXSn z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym, elementy instalacji oświetlenia drogowego nie będące własnością TAURON Dystrybucja S. A. trwale oznaczy; czarny napis na białym tle określający właściciela.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
  - a) rodzaj układu: licznik energii elektrycznej bezpośredni 1-fazowy,
  - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 25 A - istniejący,
  - b) rodzaj: wkładka topikowa,
  - c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

- której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
  12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)
  13. TAURON Dystrybucja S.A. proponuje usługę świadczenia konserwacji dobudowanego oświetlenia drogowego wprowadzona stosownym aneksem w ramach obowiązującej umowy o świadczenie usług oświetleniowych.

Przygotował: Korczowski Przemysław  
Grupa: O08R03

Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.  
.....  
Iwona Podsiadlik

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa / Wydział Przyłączy  
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

Załączniki:

Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x OMP