

IR.KW-0193/17

IR.271.009.2017.SN

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytania nr 4 do SIWZ oraz zmiana SIWZ

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnień treści SIWZ, które wpłynęły w prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym w BZP pod nr 501109-N-2017 w dniu 04.05.2017 r. na roboty budowlane realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.: **"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck"**, Zamawiający zasięgnął opinii projektanta odpowiedzialnego za opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego i działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ postępowania prowadzonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck” dotyczącej kryterium Ocena dostarczonych opraw (O), trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej.

Zamawiający napisał:

Punkty przyznawane będą Wykonawcy w następujący sposób:

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy poniżej 80 000 [h] - otrzyma 0 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 81 000 do 90 0000 [h] - otrzyma 10 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 91 000 do 100 0000 [h] - otrzyma 30 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy powyżej 101 0000 [h] - otrzyma 50 punktów;

Proszę o zmianę zapisów na poprawne.

Odpowiedź:

Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy i poprawia oczywistą omyłkę pisarską. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie Rozdziału XIII tj. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY, pkt 6.2, lit. b - trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej.

Zapisy SIWZ Rozdz. XIII, pkt 6.2 lit. b zmienia się w następujący sposób:

„b) O_{TP} - trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej

Przez trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej (trwałość znamionową) Zamawiający rozumie liczony w godzinach czas świecenia lampy (w określonych warunkach), w którym zachowuje ona odpowiednie właściwości użytkowe. Zgodnie z zapisami PFU trwałość LED jest określana jako czas świecenia w okresie, którego strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% wartości początkowej. Przy tak przyjętych założeniach Zamawiający na podstawie załączonych do oferty dokumentów takich jak: deklaracje producenta, certyfikaty, karty katalogowe, z których będzie można odczytać trwałość czasu pracy opraw dla L₈₀ określony przy temp. 25 °C, przyzna punktację.

Punkty przyznawane będą Wykonawcy w następujący sposób:

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy poniżej 80 000 [h] - otrzyma 0 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 81 000 do 90 000 [h] - otrzyma 10 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 91 000 do 100 000 [h] - otrzyma 30 punktów;
- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy powyżej 101 000 [h] - otrzyma 50 punktów;

UWAGA:

- niewypełnienie w Formularzu oferty którejkolwiek informacji na temat parametrów technicznych dostarczonych opraw, spowoduje, że Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.
- brak załączenia dokumentów, z których Zamawiający mógłby odczytać wartości niezbędne do przyznania punktacji dla podanych dwóch parametrów określających dostarczane oprawy oraz potwierdzających informacje na temat tych parametrów zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty spowoduje, że Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.
- jeżeli z załączonych przez Wykonawcę dokumentów takich jak: deklaracje producenta, certyfikaty, karty katalogowe, Zamawiający nie będzie mógł potwierdzić potwierdzających zadeklarowanych wartości badanych parametrów lub zawarte w niniejszych dokumentach informacje będą budziły wątpliwości Zamawiającego, to punkty zostaną przyznane tylko za te parametry, które będzie można odczytać wprost z dołączonych dokumentów."

BURMISTRZ KŁOBUCKA
JK
Jerzy Jakrzewski

INSPEKTOR

NS
mgr inż. Norbert Strzeszyna

18.05.2017r.