

IR.KW-0029/18
IR.271.001.2018.SN

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi

W związku z publikacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi" chciałbym poinformować, że do wyceny należy przyjąć wysokość słupa zgodnie z rys. nr 3 projektu technicznego. Zgodnie z tym rysunkiem zaprojektowany słup ma wysokość 8,0 m, natomiast w załączonym przedmiarze omyłkowo znalazł się słup o wysokości 7,0 m.

Liczba załączników: 0

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski