

GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck 23.05.2017r.

IR.271.007.2017
IR.KW-0203/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dotyczące boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2
Ogłoszenie w BZP nr 509644-N-2017 z dnia 16.05.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający odpowiada na zapytania i zmienia treść SIWZ.

Treść zapytania:

„proszę o wyjaśnienia:

1. Z analizy rynku wynika, że nie ma obrzeży z nakładką elastyczną w kolorze białym-czy nakładka ta może mieć inny kolor ?np. czerwony ? Czarny? Zielony?
2. W dokumentacji pojawiają się sprzeczne informacje dot. nawierzchni. Są informacje, że nawierzchnia ma być w systemie natrysk, natomiast w STWiORB jest informacja, że ma to być nawierzchnia typu Sandwich (na taki typ nawierzchni wskazywałyby także wymagane parametry).Proszę więc potwierdzić, że ma to być nawierzchnia typu Sandwich (a także wskazać grubości poszczególnych warstw) lub zmienić parametry nawierzchni-tak, żeby nawierzchnia w systemie natrysk mogła je spełnić.”

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie podziela opinii Pytającego. W sprzedaży są dostępne krawężniki betonowe (1000x60x300mm) z nakładką gumową w kolorze białym.
 2. Nawierzchnia ma być w systemie natrysk. Zamawiający dostosował STWiORB.
- W załączeniu aktualna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oznaczona: „zał. nr 8A_STWiORB”

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski