

Kłobuck, dnia 12.01.2021 r

IR.271.048.2020.SD  
IR.KW-0016/21

### Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”, ogłoszonym w BZP pod nr 767369-N-2020 z dnia 2020-12-16 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytania w następujący sposób:

**Pytanie 1:**

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z grupy pytań 6 z dnia 31.12.2020 prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci i przyłącza ciepłowniczego nie jest po stronie Wykonawcy w tym postępowaniu i należy usunąć pozycje dotyczące tych prac ujęte w przedmiarze części sanitarnej. Odpowiedź nie jest jednoznaczna?”

**Odpowiedź:**

Roboty, o których mowa w pytaniu, są do wykonania przez Wykonawcę. Taka też była intencja odpowiedzi z dnia 31.12.2020 r.

**Pytanie 2:**

„W przedmiarze brakuje 107,5m odbojnic. Czy należy wyceniać odbojnice czy są poza zakresem postępowania.)?”

**Odpowiedź:**

W zamówieniu obowiązuje ryczałtowa forma rozliczenia. Dlatego też Wykonawca ma dokonać własnych wyliczeń, na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Należy również przypomnieć, że zgodnie z zapisami SIWZ, „przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty”. Dodatkowo należy zastosować odbojnice w komunikacji (pom. nr 1.12) oraz wiatrołapie (pom. nr 1.1).

**Pytanie 3:**

„W przedmiarze brakuje 6 gaśnic, oznakowania oraz opracowania instrukcji postępowania popż. Czy należy wyceniać w/w prace czy są poza zakresem postępowania?”

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w wycenie dostawę i montaż elementów p.poż. według poniższej tabeli.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zaleszewski

2 45313100-5		OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACJI, ROLETA PRZECIWOŻAROWA, GASNICE, ODBIORY			
2		Zakup, dostawa i montaż - piktogram dróg ewakuacji	szt.		
d.2	kalk. własna		szt.	5.000	
	PIWNICA	5	szt.	24.000	
	PARTER	24			
				RAZEM	29.000
3		Zakup, dostawa i montaż - gasnice GP 6x ABC	szt.		
d.2	kalk. własna		szt.	1.000	
	PIWNICA	1	szt.	5.000	
	PARTER	5			
				RAZEM	6.000
4		Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	szt.		
d.2	kalk. własna		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

INSPEKTOR

mgr Danuta Sucharska